

## E.6 HERSTELLERERKLÄRUNG TS HV 70 - NETZ- UND ANLAGENSCHUTZ

<b>Hersteller:</b>	TESVOLT GmbH
<b>Typ NA-Schutz:</b>	Integrierter NA-Schutz
<b>Zentraler NA-Schutz:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Integrierter NA-Schutz:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: STPS60-10
<b>Netzanschlussregel:</b>	VDE-AR-N 4105 „Erzeugung am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
<b>Mitgeltende Norm / Richtlinie:</b>	DIN VDE V 0124-100 „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderung an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105 ab Firmware-Version 2.00.010.



Daniel Hannemann, M.A.  
CEO



Simon Schandert, M.Sc.  
CTO